

Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem



Hotel disponuje 2 bezbariérovými pokoji.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně. Vyvarujete se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí.

Pro Vaše zařízení mezi pobyty "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv. "tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E)

A) PARKOVÁNÍ

	ano	ne	Upřesnění:
1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP	☒	☐	
2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte):			
3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m	☒	☐	1. parkoviště
4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m	☒	☐	2. parkoviště
5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm	☒	☐	
6. Parkoviště má pevný povrch	☒	☐	
7. Parkoviště má závažné výtlučky a další defekty	☐	☒	
8. Osvětlení parkoviště	☒	☐	

B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

	ano	ne	Upřesnění:
1. Chodník má pevný povrch	☒	☐	
2. Chodník má závažné výtlučky a další defekty	☐	☒	
3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka)	☐	☒	
4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem	☒	☐	
5. Šířka chodníku je min. 1200 mm	☒	☐	
6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn	☐	☒	
7. Osvětlení chodníku	☒	☐	

C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR

	ano	ne	Upřesnění:
1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná (případně je vstupní plocha ve sklonu)?	☒	☐	
2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem	☒	☐	
3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy	☐	☒	
4. Rampa má povrch zdrsňený proti uklouznutí (např. rošty aj.)	☐	☐	není
5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12) (tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více)	☐	☐	není
6. Rampa je vybavena madlem pro případnou pomoc při pohybu	☐	☐	není
7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany	☐	☐	není
8. Vstup je pro všechny hosty společný	☒	☐	
9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm)	☒	☐	
10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm	☒	☐	
11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu	☐	☒	
12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	☐	☒	
13. Vstup je dostatečně osvětlen	☒	☐	

D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU

Výtah:

	ano	ne	Upřesnění:
1. Minimální šířka dveří 900 mm	☒	☐	
2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm	☒	☐	
3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou	☒	☐	
4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm)	☒	☐	
5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu	☒	☐	
6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině	☒	☐	

Komunikační cesty v budově:

	ano	ne	Upřesnění:
7. Šířka dveří min. 800 mm	☒	☐	
8. Šířka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm)	☒	☐	
9. Existence bariér v prostorách objektu (schod, sloup aj.)	☒	☐	
10. Povrch chodeb není kluzký (např. leštěný mramor aj.)	☐	☒	

Stravovací prostory:

	ano	ne	Upřesnění:
11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm	☒	☐	
12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm	☒	☐	
13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky (vozík musí mít možnost vjet částečně pod stůl)	☒	☐	
14. Možnost přemístění jednotlivých židlí	☒	☐	

Hygienické zařízení mimo ubytovací část:

15. Kabina WC o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm

*(volný standardní prostor nad kruhem o průměru 1500 mm, tak aby do tohoto prostoru nezasahovalo umyvadlo aj., min. je i průměr 1200 mm)*ano ☒ ne ☐

16. Otevírání dveří ven (min. šířka 800 mm)

ano ☒ ne ☐

17. Madla na obou stranách mísy (sklopné z přístupové strany k míse)

ano ☒ ne ☐

18. Madla na stěnách a sklopné madlo

ano ☒ ne ☐

19. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)

ano ☒ ne ☐

20. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výši 950 mm)

ano ☒ ne ☐**E) VYBAVENÍ POKOJE**

Upřesnění:

1. Přístup k bezbariérovým pokojům výtahem

ano ☒ ne ☐

2. Umístění bezbariérových pokojů v přízemí

ano ☐ ne ☒**Dveře:**

3. Šířka dveří do pokoje min. 800 mm

ano ☒ ne ☐

4. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí

ano ☒ ne ☐

5. Šířka dveří do koupelny min. 800 mm

ano ☒ ne ☐**Koupelna, WC:**

6. V koupelně je vana

ano ☐ ne ☒

7. V koupelně je sprchový kout

ano ☒ ne ☐

8. Sprchový kout má předepsaný rozměr 900 x 900 mm

ano ☒ ne ☐*(uvedte případně váš rozměr)*

9. Vstup do sprchového koutu má schod či jinou překážku

ano ☐ ne ☒

10. Madla ve sprše

ano ☒ ne ☐

11. Sedátko ve sprše

ano ☒ ne ☐

12. Manévrovací prostor v koupelně min. 800 mm

ano ☒ ne ☐

13. Pomocná madla v koupelně

ano ☒ ne ☐

14. Pomocná madla na WC

ano ☒ ne ☐

15. Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800 mm

ano ☒ ne ☐

16. Na WC je umyvadlo

ano ☒ ne ☐

17. Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven

ano ☒ ne ☐

18. Umyvadla mají pákové baterie

ano ☒ ne ☐

19. Závěsná umyvadla (s možností podjezdu s vozíkem)

ano ☒ ne ☐

20. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)

ano ☒ ne ☐

21. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výši 950 mm)

ano ☒ ne ☐**Různé:**

22. Prvky ovládané rukou (vypínače, zásuvky, dveřní kliky, splachovače) jsou ve výšce 600 - 1200 mm

ano ☒ ne ☐

23. Volný prostor před a vedle postele min. 800 mm

ano ☒ ne ☐

24. Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200 x 1500 mm

*(pro vstup do koupelny a WC)*ano ☒ ne ☐

25. Telefon na pokoji se spojením na recepci

ano ☒ ne ☐

26. Personál na komunikaci s handicapovanými proškolen

ano ☐ ne ☒

27. Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistenční službu

ano ☐ ne ☒**Pomůcky k zapůjčení:**

28. Matrace (podložka) ke zvýšení lůžka:

ano ☐ ne ☒

29. Nástavec na WC

ano ☐ ne ☒

30. Invalidní vozík do sprchy

ano ☐ ne ☒

31. Stolička do sprchy

ano ☒ ne ☐**F) DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTORY OBJEKTU****V objektu je dále bezbariérový přístup do těchto prostor - prosím vyplňte a specifikujte:** (např. fitness, masérna, wellness centrum, bazén - zde uveďte jakým způsobem je realizován bezbariérový vstup do bazénu):

1. Bazén je vybaven zdvihačím zařízením:

ano ☐ ne ☒

Poznámky:

Prosíme vyplňte všechny údaje pravdivě a kompletně. Pokud k jednotlivým bodům potřebujete něco upřesnit, doplnit - vyplňte toto s odkazem do "Upřesnění" nebo do "Poznámky". Kontaktní osoba za CK ATIS pro bezbariérové pobyty je p. Tomčíková, produkce@atis.cz tel. +420 554 787 124

Ubytovací zařízení: *CLUBION CONCEPTS HOTEL OSTROVA*

Podpis:

Jméno odpovědné osoby

Dne: *6.3.2020**4.3.20
Kus*