Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem

Hotel disponuje (uveďte počet) ..... bezbariérovými pokoji.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně. Vyvarujete se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí.
Pro Vaše zařazení mezi pobyty "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv. "tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E)

A) PARKOVÁNÍ					Upřesnění:
1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP	ano	☐	ne	☑	
2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici *(doplňte):*					
3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m	ano	☑	ne	☐	
4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m	ano	☐	ne	☑	
5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm	ano	☑	ne	☐	
6. Parkoviště má pevný povrch	ano	☑	ne	☐	
7. Parkoviště má závažné výtluky a další defekty	ano	☐	ne	☑	
8. Osvětlení parkoviště	ano	☑	ne	☐	

B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK					Upřesnění:
1. Chodník má pevný povrch	ano	☑	ne	☐	
2. Chodník má závažné výtluky a další defekty	ano	☐	ne	☑	
3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm *(sloup, značka)*	ano	☐	ne	☑	
4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem	ano	☑	ne	☐	
5. Šířka chodníku je min. 1200 mm	ano	☑	ne	☐	
6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn	ano	☑	ne	☐	
7. Osvětlení chodníku	ano	☑	ne	☐	

C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR					Upřesnění:
1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná *(případně je vstupní plocha ve sklonu)?*	ano	☑	ne	☐	
2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem	ano	☐	ne	☑	
3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy	ano	☐	ne	☑	
4. Rampa má povrch zdrsněný proti uklouznutí *(např. rošty aj.)*	ano	☐	ne	☑	
5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 *(nejvhodnější je 1:12)* *(tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více)*	ano	☐	ne	☑	
6. Rampa je vybavena madlem pro případnou dopomoc při pohybu	ano	☐	ne	☑	
7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany	ano	☐	ne	☑	
8. Vstup je pro všechny hosty společný	ano	☑	ne	☐	
9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti *(min. 1500 x 1500 mm)*	ano	☑	ne	☐	
10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm	ano	☑	ne	☐	
11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu	ano	☐	ne	☐	
12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	ano	☐	ne	☑	
13. Vstup je dostatečně osvětlen	ano	☑	ne	☐	

D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU					Upřesnění:
Výtah:					
1. Minimální šířka dveří 900 mm	ano	☑	ne	☐	
2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm	ano	☑	ne	☐	
3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou	ano	☑	ne	☐	
4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem *(alespoň 1500 x 1500 mm)*	ano	☑	ne	☐	
5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu	ano	☑	ne	☐	
6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině	ano	☐	ne	☑	
Komunikační cesty v budově:					
7. Šířka dveří min. 800 mm	ano	☑	ne	☐	
8. Šířka chodby min. 1200 mm *(krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm)*	ano	☑	ne	☐	
9. Existence bariér v prostorách objektu *(schod, sloup aj.)*	ano	☐	ne	☑	
10. Povrch chodeb není kluzký *(např. leštěný mramor aj.)*	ano	☐	ne	☑	
Stravovací prostory:					
11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm	ano	☑	ne	☐	
12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm	ano	☑	ne	☐	
13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky	ano	☐	ne	☑	
(vozík musí mít možnost vjet částečně pod stůl)	ano	☐	ne	☐	
14. Možnost přemístění jednotlivých židlí	ano	☑	ne	☐	

Hygienické zařízení mimo ubytovací část:

15. Kabina WC o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm *(volný standardní prostor nad kruhem o průměru 1500 mm, tak aby do tohoto prostoru nezasahovalo umyvadlo aj., min. je i průměr 1200 mm)*	ano ☑	ne ☐	
16. Otevírání dveří ven *(min. šířka 800 mm)*	ano ☑	ne ☐	
17. Madla na obou stranách mísy *(sklopné z přístupové strany k míse)*	ano ☐	ne ☐	
18. Madla na stěnách a sklopné madlo	ano ☑	ne ☐	
19. Výška umyvadla *(horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)*	ano ☑	ne ☐	
20. Výška zrcadla *(dolní hrana by měla být ve výši 950 mm)*	ano ☑	ne ☐	

E) VYBAVENÍ POKOJE

			Upřesnění:
1. Přístup k bezbariérovým pokojům výtahem	ano ☑	ne ☐	
2. Umístění bezbariérových pokojů v přízemí	ano ☐	ne ☑	
Dveře:			
3. Šířka dveří do pokoje min. 800 mm	ano ☑	ne ☐	
4. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	ano ☐	ne ☑	
5. Šířka dveří do koupelny min. 800 mm	ano ☑	ne ☐	
Koupelna, WC:			
6. V koupelně je vana	ano ☐	ne ☑	
7. V koupelně je sprchový kout	ano ☑	ne ☐	
8. Sprchový kout má předepsaný rozměr 900 x 900 mm *(uveďte případně váš rozměr)*	ano ☑	ne ☐	
9. Vstup do sprchového koutu má schod či jinou překážku	ano ☐	ne ☑	
10. Madla ve sprše	ano ☑	ne ☐	
11. Sedátko ve sprše	ano ☐	ne ☑	
12. Manévrovací prostor v koupelně min. 800 mm	ano ☑	ne ☐	
13. Pomocná madla v koupelně	ano ☑	ne ☐	
14. Pomocná madla na WC	ano ☑	ne ☐	
15. Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800 mm	ano ☑	ne ☐	
16. Na WC je umyvadlo	ano ☑	ne ☐	
17. Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven	ano ☑	ne ☐	
18. Umyvadla mají pákové baterie	ano ☑	ne ☐	
19. Závěsná umyvadla *(s možností podjezdu s vozíkem)*	ano ☐	ne ☑	
20. Výška umyvadla *(horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)*	ano ☑	ne ☐	
21. Výška zrcadla *(dolní hrana by měla být ve výši 950 mm)*	ano ☑	ne ☐	
Různé:			
22. Prvky ovládané rukou (*vypínače, zásuvky, dveřní kliky, splachovače*) jsou ve výšce 600 – 1200 mm	ano ☑	ne ☐	
23. Volný prostor před a vedle postele min. 800 mm	ano ☑	ne ☐	
24. Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200 x 1500 mm *(pro vstup do koupelny a WC)*	ano ☑	ne ☐	
25. Telefon na pokoji se spojením na recepci	ano ☑	ne ☐	
26. Personál na komunikaci s handicapovanými proškolen	ano ☑	ne ☐	
27. Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistenční službu	ano ☐	ne ☑	
Pomůcky k zapůjčení:			
28. Matrace *(podložka)* ke zvýšení lůžka:	ano ☑	ne ☐	
29. Nástavec na WC	ano ☐	ne ☑	
30. Invalidní vozík do sprchy	ano ☐	ne ☑	
31. Stolička do sprchy	ano ☑	ne ☐	

F) DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTORY OBJEKTU

V objektu je dále bezbariérový přístup do těchto prostor - prosím vypište a specifikujte: *(např. fitness, masérna, wellness centrum, bazén - zde uveďte jakým způsobem je realizován bezbariérový vstup do bazénu):*

1. Bazén je vybaven zdvíhacím zařízením:	ano ☐	ne ☑

Poznámky:

ad C) bod 11: Vstupní dveře na fotobuňku.

ad E) bod 2: V přízemí nejsou žádné pokoje.

ad E) bod 11: Na vyžádání koupelnová stolička, vozíkem se dá vjet do sprch. koutu.

Prosíme vyplňte všechny údaje pravdivě a kompletně. Pokud k jednotlivým bodům potřebujete něco upřesnit, doplnit - vypište toto s odkazem do "Upřesnění" nebo do "Poznámky". Kontaktní osoba za CK ATIS pro bezbariérové pobyty je p. Tomčíková, produkce@atis.cz tel. +420 554 787 124

hotel Mesit Horní Bečva 0316 **Podpis:**

Jméno odpovědné osoby **Hédervárыová Marcela**

Dne: 17.12.2019