

## Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem



Hotel disponuje (uved'te počet) ..... bezbariérovými pokoji.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně.

Vyvarujete se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí.

Pro Vaše zařízení mezi pobyty "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv.

"tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E)

### A) PARKOVÁNÍ

	ano	ne	Upřesnění:
1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte):		1	_____
3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 m
4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Parkoviště má pevný povrch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7. Parkoviště nemá žádné závažné výtuky a další defekty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Osvětlení parkoviště	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

### B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

	ano	ne	Upřesnění:
1. Chodník má pevný povrch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Chodník nemá žádné závažné výtuky a další defekty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Šířka chodníku je min. 1200 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
7. Osvětlení chodníku	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

### C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR

	ano	ne	Upřesnění:
1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná (případně je vstupní plocha ve sklonu)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	betónová plošina so zábradlím
4. Rampa má povrch zdrsňený proti uklouznutí (např. rošty aj.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12) (tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Rampa je vybavena madlem pro případnou pomoc při pohybu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
8. Vstup je pro všechny hosty společný	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	normální hostia mají vstup po schodech
9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
13. Vstup je dostatečně osvětlen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

### D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU

	ano	ne	Upřesnění:
<b>Výtah:</b>			
1. Minimální šířka dveří 900 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>Komunikační cesty v budově:</b>			
7. Šířka dveří min. 800 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
8. Šířka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
9. Existence bariér v prostorách objektu (schod, sloup aj.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
10. Povrch chodeb není kluzký (např. leštěný mramor aj.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
<b>Stravovací prostory:</b>			
11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky (vozík musí mít možnost vjet částečně pod stůl)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
14. Možnost přemístění jednotlivých židlí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>Hygienické zařízení mimo ubytovací část:</b>			
15. Kabina WC o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm (volný standardní prostor nad kruhem o průměru 1500 mm, tak aby do tohoto prostoru nezasahovalo umyvadlo aj., min. je i průměr 1200 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
16. Otevírání dveří ven (min. šířka 800 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
17. Madla na obou stranách mísy (sklopné z přístupové strany k míse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
18. Madla na stěnách a sklopné madlo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
19. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
20. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výšce 950 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**E) VYBAVENÍ POKOJE**

Upřesnění:

- |   |   |  |       |
|---|---|--|-------|
| 1. Přístup k bezbariérovým pokojům výtahem  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 2. Umístění bezbariérových pokojů v přízemí   | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| <b>Dveře:</b>   |   |  |       |
| 3. Šířka dveří do pokoje min. 800 mm  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 4. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 5. Šířka dveří do koupelny min. 800 mm  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| <b>Koupelna, WC:</b>  |   |  |       |
| 6. V koupelně je vana   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 7. V koupelně je sprchový kout  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 8. Sprchový kout má předepsaný rozměr 900 x 900 mm<br><i>(uveďte případně váš rozměr)</i>                     | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 9. Vstup do sprchového koutu nemá žádný schod či jinou překážku   | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 10. Madla ve sprše  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 11. Sedátko ve sprše  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 12. Manévrovací prostor v koupelně min. 800 mm  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 13. Pomocná madla v koupelně  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 14. Pomocná madla na WC   | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 15. Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800 mm   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 16. Na WC je umyvadlo   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 17. Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 18. Umyvadla mají pákové baterie  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 19. Závěsná umyvadla <i>(s možností podjezdu s vozíkem)</i>   | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 20. Výška umyvadla <i>(horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)</i>  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 21. Výška zrcadla <i>(dolní hrana by měla být ve výšce 950 mm)</i>  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| <b>Různé:</b>   |   |  |       |
| 22. Prvky ovládané rukou <i>(vypínače, zásuvky, dveřní kliky, splachovače)</i><br>jsou ve výšce 600 – 1200 mm | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 23. Volný prostor před a vedle postele min. 800 mm  | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 24. Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200 x 1500 mm<br><i>(pro vstup do koupelny a WC)</i>          | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 25. Telefon na pokoji se spojením na recepci  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 26. Personál na komunikaci s handicapovanými proškolen  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| 27. Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistenční službu   | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input type="checkbox"/>            | _____ |
| <b>Pomůcky k zapůjčení:</b>   |   |  |       |
| 28. Matrace <i>(podložka)</i> ke zvýšení lůžka:   | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 29. Nástavec na WC  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 30. Invalidní vozík do sprchy   | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| 31. Stolička do sprchy  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |

**F) DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTORY OBJEKTU**

**V objektu je dále bezbariérový přístup do těchto prostor - prosím vypište a specifikujte:** *(např. fitness, masérna, wellness centrum, bazén - zde uveďte jakým způsobem je realizován bezbariérový vstup do bazénu):*

1. Bazén je vybaven zdvihačím zařízením: ano  ne  \_\_\_\_\_

Poznámky:

**Prosíme vyplňte všechny údaje pravdivě a kompletně. Pokud k jednotlivým bodům potřebujete něco upřesnit, doplnit - vypište toto s odkazem do "Upřesnění" nebo do "Poznámky". Kontaktní osoba za CK ATIS pro bezbariérové pobyty je p. Tomčíková, [produkce@atis.cz](mailto:produkce@atis.cz) tel. +420 554 787 124**

Ubytovací zařízení:

Podpis:

Jméno odpovědné osoby

Dne: