

Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem



Hotel disponuje (uveďte počet)3..... bezbariérovými pokoji.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně.

Vyvarujete se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí.

Pro Vaše zařízení mezi pobytů "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv. "tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E)

A) PARKOVÁNÍ			Upřesnění:
1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte):			_____ prosím, infojrn
3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m	ano <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____ NA
5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____ v případě park
6. Parkoviště má pevný povrch	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
7. Parkoviště nemá žádné závažné výtlučky a další defekty	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
8. Osvětlení parkoviště	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK			Upřesnění:
1. Chodník má pevný povrch	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____ Hotel je snadr
2. Chodník nemá žádné závažné výtlučky a další defekty	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka)	ano <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____ NA
4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
5. Šířka chodníku je min. 1200 mm	ano <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____ NA
6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
7. Osvětlení chodníku	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR			Upřesnění:
1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná (případně je vstupní plocha ve sklonu)?	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
4. Rampa má povrch zdrsněný proti uklouznutí (např. rošty aj.)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12) (tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
6. Rampa je vybavena madlem pro případnou pomoc při pohybu	ano <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____ NA
7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany	ano <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____ NA
8. Vstup je pro všechny hosty společný	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____ automaticky p
12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	ano <input type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____ ???
13. Vstup je dostatečně osvětlen	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU			Upřesnění:
Výtah:			
1. Minimální šířka dveří 900 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině	ano <input type="checkbox"/>	ne <input checked="" type="checkbox"/>	_____
Komunikační cesty v budově:			
7. Šířka dveří min. 800 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
8. Šířka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
9. Existence bariér v prostorách objektu (schod, sloup aj.)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____ výtah k dispoz
10. Povrch chodeb není kluzký (např. leštěný mramor aj.)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
Stravovací prostory:			
11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____
13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky (vozík musí mít možnost vjet částečně pod stůl)	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____ bez bariér
14. Možnost přemístění jednotlivých židlí	ano <input checked="" type="checkbox"/>	ne <input type="checkbox"/>	_____

nujte nás předem, pokud potřebujete více vyhrazených míst

kování jsme flexibilní

no přístupný - na povrchu beton

osuvné dveře

zici

i (bezbariérová), 2. bezbariérová toaleta pro hosty + sprcha pro vozíčkáře se nachází v lázeňské sekci

cha v jedné místnosti
cha v jedné místnosti
cha v jedné místnosti

) cm silná, spodní okraj na 70 cm, horní hranou 80 cm
ina je 80-90 cm

cm, kliky dveří 90cm, splachovací 100cm

e ubytované hosty na vozíčku

vytnout pomoc pro využívání našeho zařízení naplno (jako např. dostání se do bazénů, nebo servírování v restauraci)

hto pokojích jsou vyšší než je obvyklé

3i), ale náš hotel není vybaven jako nemocnice