

Požadavky na vybavení pro ubytování hostů s invalidním vozíkem



Hotel disponuje (uveďte počet) ...2..... bezbariérovými pokoji.

Prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením v poznámkách.

Vámi poskytnuté údaje budou uvedeny u nabídky pobytů ve Vašem zařízení. Vyplňte proto pečlivě a odpovědně.

Vyvarujete se pak následného zklamání handicapovaných zákazníků, kterým Vás CK ATIS k pobytu doporučí.

Pro Vaše zařízení mezi pobyty "DOVOLENÁ S VOZÍKEM" jsou rozhodující údaje o absenci tzv. "tvrdých bariér" (bezbariérovost dle C, D, E)

A) PARKOVÁNÍ			Upřesnění:
1. Parkoviště má vyhrazená místa pro TTP	ano ☒	ne ☐	
2. Parkovacích míst pro TTP je k dispozici (doplňte):			5 míst
3. Vzdálenost parkoviště od objektu je do 50 m	ano ☒	ne ☐	4 místa
4. Vzdálenost parkoviště od objektu je od 50 do 100 m	ano ☒	ne ☐	1 místo
5. Šířka parkovacího místa pro TTP je min. 3500 mm	ano ☒	ne ☐	
6. Parkoviště má pevný povrch	ano ☒	ne ☐	dlažba
7. Parkoviště má závažné výtlučky a další defekty	ano ☐	ne ☒	
8. Osvětlení parkoviště	ano ☒	ne ☐	
B) PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK			Upřesnění:
1. Chodník má pevný povrch	ano ☒	ne ☐	dlažba
2. Chodník má závažné výtlučky a další defekty	ano ☐	ne ☒	
3. Chodník se v některých místech zužuje na min. 900 mm (sloup, značka)	ano ☒	ne ☐	značka
4. Chodník se v zimě udržuje, odklízí a ošetřuje protiskluzovým materiálem	ano ☒	ne ☐	
5. Šířka chodníku je min. 1200 mm	ano ☒	ne ☐	
6. Přístupový chodník k objektu je nebezpečně nakloněn	ano ☐	ne ☒	3 m
7. Osvětlení chodníku	ano ☒	ne ☐	
C) VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR			Upřesnění:
1. Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná (případně je vstupní plocha ve sklonu)?	ano ☒	ne ☐	
2. Vstup je prostřednictvím zdvihací plošiny nebo výtahem	ano ☐	ne ☒	
3. Vstup je prostřednictvím šikmé rampy	ano ☒	ne ☐	mezi budovami
4. Rampa má povrch zdrsněný proti uklouznutí (např. rošty aj.)	ano ☒	ne ☐	vstup čistící rošt
5. Spád rampy nepřesahuje poměr 1:8 (nejvhodnější je 1:12) (tzn. 1 m na výšku je třeba překonat rampou dlouhou 8 m a více)	ano ☒	ne ☐	1:10
6. Rampa je vybavena madlem pro případnou pomoc při pohybu	ano ☐	ne ☒	
7. Rampa je opatřena zábranami proti náhodnému sjetí do strany	ano ☐	ne ☒	
8. Vstup je pro všechny hosty společný	ano ☒	ne ☐	
9. Rovná plocha před vstupem dostatečné velikosti (min. 1500 x 1500 mm)	ano ☒	ne ☐	
10. Šířka vstupních dveří je min. 900 mm	ano ☒	ne ☐	
11. Otevírání vstupních dveří je směrem ven k osobě, která vstupuje do objektu	ano ☐	ne ☐	automatické fungování
12. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	ano ☐	ne ☒	
13. Vstup je dostatečně osvětlen	ano ☒	ne ☐	
D) VNITŘNÍ BEZBARIÉROVOST OBJEKTU			Upřesnění:
Výtah:			
1. Minimální šířka dveří 900 mm	ano ☒	ne ☐	
2. Minimální vnitřní prostor ve výtahu 1000 x 1250 mm	ano ☒	ne ☐	
3. Otevírání dveří automatické, chráněné před zavřením fotobuňkou	ano ☒	ne ☐	
4. Rovná a dostatečně velká plocha před výtahem (alespoň 1500 x 1500 mm)	ano ☒	ne ☐	
5. Zrcadlo na protější straně dveří výtahu	ano ☐	ne ☒	
6. Sklopné sedátko ve výtahové kabině	ano ☐	ne ☒	
Komunikační cesty v budově:			
7. Šířka dveří min. 800 mm	ano ☒	ne ☐	
8. Šířka chodby min. 1200 mm (krátkodobé zúžení povoleno na min. 900 mm)	ano ☒	ne ☐	
9. Existence bariér v prostorách objektu (schod, sloup aj.)	ano ☐	ne ☐	
10. Povrch chodeb není kluzký (např. leštěný mramor aj.)	ano ☒	ne ☐	lino
Stravovací prostory:			
11. Vzdálenost mezi stoly min. 900 mm	ano ☒	ne ☐	900 mm
12. Výška stolu v rozsahu rozměru 720 - 750 mm	ano ☒	ne ☐	
13. Mezi stolem a podlahou nejsou žádné překážky (vozík musí mít možnost vjet částečně pod stůl)	ano ☐	ne ☒	
	ano ☒	ne ☐	

14. Možnost přemístění jednotlivých židlí	ano ☒	ne ☐	_____
Hygienické zařízení mimo ubytovací část:			
15. Kabina WC o minimálních rozměrech 1600 x 1600 mm <i>(volný standardní prostor nad kruhem o průměru 1500 mm, tak aby do tohoto prostoru nezasahovalo umyvadlo aj., min. je i průměr 1200 mm)</i>	ano ☒	ne ☐	_____
16. Otevírání dveří ven (min. šířka 800 mm)	ano ☒	ne ☐	_____
17. Madla na obou stranách mísy (sklopné z přístupové strany k míse)	ano ☒	ne ☐	_____
18. Madla na stěnách a sklopné madlo	ano ☒	ne ☐	_____
19. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)	ano ☒	ne ☐	_____
20. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výši 950 mm)	ano ☒	ne ☐	_____

E) VYBAVENÍ POKOJE

Upřesnění:

1. Přístup k bezbariérovým pokojům výtahem	ano ☐	ne ☒	přízemí
2. Umístění bezbariérových pokojů v přízemí	ano ☒	ne ☐	_____
Dveře:			
3. Šířka dveří do pokoje min. 800 mm	ano ☒	ne ☐	_____
4. Vstupní dveře jsou vybaveny madly ve výšce okolo 1000 mm nad zemí	ano ☐	ne ☒	_____
5. Šířka dveří do koupelny min. 800 mm	ano ☒	ne ☐	900 mm
Koupelna, WC:			
6. V koupelně je vana	ano ☐	ne ☒	_____
7. V koupelně je sprchový kout	ano ☒	ne ☐	_____
8. Sprchový kout má předepsaný rozměr 900 x 900 mm <i>(uveďte případně váš rozměr)</i>	ano ☒	ne ☐	_____
9. Vstup do sprchového koutu má schod či jinou překážku	ano ☐	ne ☒	_____
10. Madla ve sprše	ano ☒	ne ☐	_____
11. Sedátko ve sprše	ano ☒	ne ☐	_____
12. Manévrovací prostor v koupelně min. 800 mm	ano ☒	ne ☐	_____
13. Pomocná madla v koupelně	ano ☒	ne ☐	_____
14. Pomocná madla na WC	ano ☒	ne ☐	_____
15. Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800 mm	ano ☐	ne ☐	spol. prostor
16. Na WC je umyvadlo	ano ☒	ne ☐	_____
17. Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven	ano ☒	ne ☐	_____
18. Umyvadla mají pákové baterie	ano ☒	ne ☐	_____
19. Závěsná umyvadla (s možností podjezdu s vozíkem)	ano ☒	ne ☐	_____
20. Výška umyvadla (horní hrana umyvadla ve výšce 750 - 800 mm)	ano ☒	ne ☐	_____
21. Výška zrcadla (dolní hrana by měla být ve výši 950 mm)	ano ☒	ne ☐	_____

Různé:

22. Prvky ovládané rukou (vypínače, zásuvky, dveřní kliky, splachovače) jsou ve výšce 600 – 1200 mm	ano ☒	ne ☐	_____
23. Volný prostor před a vedle postele min. 800 mm	ano ☒	ne ☐	_____
24. Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200 x 1500 mm <i>(pro vstup do koupelny a WC)</i>	ano ☐	ne ☒	_____
25. Telefon na pokoji se spojením na recepci	ano ☐	ne ☒	_____
26. Personál na komunikaci s handicapovanými proškolen	ano ☐	ne ☒	_____
27. Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistenční službu	ano ☐	ne ☒	_____

Pomůcky k zapůjčení:

28. Matrace (podložka) ke zvýšení lůžka:	ano ☒	ne ☐	_____
29. Nástavec na WC	ano ☐	ne ☒	k zapůjčení
30. Invalidní vozík do sprchy	ano ☐	ne ☒	_____
31. Stolička do sprchy	ano ☒	ne ☐	k zapůjčení

F) DALŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTORY OBJEKTU

V objektu je dále bezbariérový přístup do těchto prostor - prosím vypište a specifikujte: (např. fitness, masérna, wellness centrum, bazén - zde uveďte jakým způsobem je realizován bezbariérový vstup do bazénu):

1. Vřítko vnitřní a venkovní není bezbariérový přístup	ano ☐	ne ☒	_____
2. Sauna a parní sauna nemá bezbariorový přístup	_____	_____	_____
3. Restaurace a masérna mají bezbariérový přístup	_____	_____	_____
4. Odpočívárna - lze přizpůsobit a bezbariérový vstup na objednání	_____	_____	_____

Prosíme vyplňte všechny údaje pravdivě a kompletně. Pokud k jednotlivým bodům potřebujete něco upřesnit, doplnit - vypište toto s odkazem do "Upřesnění" nebo do "Poznámky". Kontaktní osoba za CK ATIS pro bezbariérové pobyty je p. Tomčíková, produkce@atis.cz tel. +420 554 787 124

Ubytovací zařízení: Golf Sokolov a.s., ubytovací zařízení MARSHALL

Podpis:

Jméno odpovědné osoby - Barbora Štěpánková

Dne: 2.4.2025